



老屋用電安全健檢

主辦：

中華民國電機技師公會、大亞電纜美麗家園基金會



一、申請者基本資料

申請人姓名：_____ 出生年月日：_____

身分證字號：_____ 聯絡電話：_____

屋齡：_____ 房屋形式：公寓 透天厝

地址：_____

二、健檢項目

1. 用戶用電設備安全檢查：

- 1.1 神明燈花線狀況 絕緣表面小裂紋 缺乏彈性或脆化 導線折痕
- 1.2 冷氣室外機電線 PVC 電線無配管 配管固定不佳 管內部浸水
- 1.3 延長線 表面裂紋或破損 自行分接 使用多孔插座
- 1.4 設備與配線接續 絕緣膠帶纏繞鬆脫或老化 接續面有凸起
- 1.5 設備接地等
- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 冰箱 | <input type="checkbox"/> 有接地 | <input type="checkbox"/> 未接地 |
| <input type="checkbox"/> 洗衣機 | <input type="checkbox"/> 有接地 | <input type="checkbox"/> 未接地 |
| <input type="checkbox"/> 冷氣機 | <input type="checkbox"/> 有接地 | <input type="checkbox"/> 未接地 |
| <input type="checkbox"/> 220V 固定設備 | <input type="checkbox"/> 有接地 | <input type="checkbox"/> 未接地 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | <input type="checkbox"/> 有接地 | <input type="checkbox"/> 未接地 |

2. 配電盤狀況：

- 2.1 盤體外部狀況
- 盤外整體狀況良好，無下列情形。
 - 盤體高度或位置不當
 - 操作維護空間有障礙
 - 盤體外觀鏽蝕
 - 盤門開啟困難
 - 處所潮濕
 - 其他：_____
- 2.2 盤體內部狀況
- 盤內整體狀況良好，無下列情形。
 - 配線雜亂
 - 開關老舊損壞
 - 迴路標示不清
 - 引進無接地線

2.2 <input type="checkbox"/> 盤體內部狀況	<input type="checkbox"/> 未設置漏電斷路器 <input type="checkbox"/> 未使用端子 <input type="checkbox"/> 其他：_____																		
2.3 <input type="checkbox"/> 現場量測電壓	<input type="checkbox"/> 有在供電電壓百分之五以內 <input type="checkbox"/> 未在供電電壓百分之五以內																		
2.4 <input type="checkbox"/> 現場量測電流	<input type="checkbox"/> 未超過主開關 AT 值百分之八十 <input type="checkbox"/> 已超過主開關 AT 值百分之八十																		
2.5 <input type="checkbox"/> 各迴路線徑檢視	<input type="checkbox"/> 符合屋內線路規則第 16 條第四款規定 <input type="checkbox"/> 不符合屋內線路規則第 16 條第四款規定																		
2.6 <input type="checkbox"/> 漏電斷路器設置	<table border="0"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 廁所浴室</td> <td><input type="checkbox"/> 有設置</td> <td><input type="checkbox"/> 無設置</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 陽台</td> <td><input type="checkbox"/> 有設置</td> <td><input type="checkbox"/> 無設置</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 廚房</td> <td><input type="checkbox"/> 有設置</td> <td><input type="checkbox"/> 無設置</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 冷氣機</td> <td><input type="checkbox"/> 有設置</td> <td><input type="checkbox"/> 無設置</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> _____</td> <td><input type="checkbox"/> 有設置</td> <td><input type="checkbox"/> 無設置</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/> 廁所浴室	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置	<input type="checkbox"/> 陽台	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置	<input type="checkbox"/> 廚房	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置	<input type="checkbox"/> 冷氣機	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置			
<input type="checkbox"/> 廁所浴室	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置																	
<input type="checkbox"/> 陽台	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置																	
<input type="checkbox"/> 廚房	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置																	
<input type="checkbox"/> 冷氣機	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置																	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 有設置	<input type="checkbox"/> 無設置																	
2.7 <input type="checkbox"/> 熱顯像儀檢視	<table border="0"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 盤體內部斷路器</td> <td><input type="checkbox"/> 有熱點</td> <td><input type="checkbox"/> 無熱點</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 盤體銅排及端子接點</td> <td><input type="checkbox"/> 有熱點</td> <td><input type="checkbox"/> 無熱點</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 盤體內部導線</td> <td><input type="checkbox"/> 有熱點</td> <td><input type="checkbox"/> 無熱點</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/> 盤體內部斷路器	<input type="checkbox"/> 有熱點	<input type="checkbox"/> 無熱點	<input type="checkbox"/> 盤體銅排及端子接點	<input type="checkbox"/> 有熱點	<input type="checkbox"/> 無熱點	<input type="checkbox"/> 盤體內部導線	<input type="checkbox"/> 有熱點	<input type="checkbox"/> 無熱點									
<input type="checkbox"/> 盤體內部斷路器	<input type="checkbox"/> 有熱點	<input type="checkbox"/> 無熱點																	
<input type="checkbox"/> 盤體銅排及端子接點	<input type="checkbox"/> 有熱點	<input type="checkbox"/> 無熱點																	
<input type="checkbox"/> 盤體內部導線	<input type="checkbox"/> 有熱點	<input type="checkbox"/> 無熱點																	
3. 用電設備外殼漏電檢測	<table border="0"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 電冰箱</td> <td><input type="checkbox"/> 檢測無漏電</td> <td><input type="checkbox"/> 有漏電</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 洗烘碗機</td> <td><input type="checkbox"/> 檢測無漏電</td> <td><input type="checkbox"/> 有漏電</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 烤箱</td> <td><input type="checkbox"/> 檢測無漏電</td> <td><input type="checkbox"/> 有漏電</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 電視機</td> <td><input type="checkbox"/> 檢測無漏電</td> <td><input type="checkbox"/> 有漏電</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 電腦</td> <td><input type="checkbox"/> 檢測無漏電</td> <td><input type="checkbox"/> 有漏電</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> _____</td> <td><input type="checkbox"/> 檢測無漏電</td> <td><input type="checkbox"/> 有漏電</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/> 電冰箱	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電	<input type="checkbox"/> 洗烘碗機	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電	<input type="checkbox"/> 烤箱	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電	<input type="checkbox"/> 電視機	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電	<input type="checkbox"/> 電腦	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電
<input type="checkbox"/> 電冰箱	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電																	
<input type="checkbox"/> 洗烘碗機	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電																	
<input type="checkbox"/> 烤箱	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電																	
<input type="checkbox"/> 電視機	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電																	
<input type="checkbox"/> 電腦	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電																	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 檢測無漏電	<input type="checkbox"/> 有漏電																	
4. 電線纜絕緣檢測	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>NO.1 _____ MΩ</td> <td><input type="checkbox"/> 合格</td> <td><input type="checkbox"/> 不合格</td> </tr> <tr> <td>NO.2 _____ MΩ</td> <td><input type="checkbox"/> 合格</td> <td><input type="checkbox"/> 不合格</td> </tr> <tr> <td>NO.3 _____ MΩ</td> <td><input type="checkbox"/> 合格</td> <td><input type="checkbox"/> 不合格</td> </tr> </tbody> </table>	NO.1 _____ MΩ	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	NO.2 _____ MΩ	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	NO.3 _____ MΩ	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格									
NO.1 _____ MΩ	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格																	
NO.2 _____ MΩ	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格																	
NO.3 _____ MΩ	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格																	

健檢技師：_____

屋主：_____

檢查日期 ____年/____月/____日